

DVGW-Codenummer: 9870026700004

**Gasbeschaffenheit**

Das Erdgas im Verteilernetz der Saalfelder Energienetze GmbH entspricht der 2. Gasfamilie Gruppe H nach den Anforderungen der DVGW-Arbeitsblattes G 260.

<b>Referenzbrennwert:</b>	<b>bis 31.07.2016:</b>	<b>11,100 kWh/m<sup>3</sup></b>
	<b>ab 01.08.2016:</b>	<b>Abrechnungsbrennwert des Vormonats</b>
		<b>(Gasnetz Saalfeld/Unterwellenborn)</b>
<p>Bei dem Referenzbrennwert handelt es sich um einen Durchschnittswert, der der Allokation von Entnahmestelle mit registrierender Leistungsmessung zugrunde gelegt wird und der für die Abrechnung der Netznutzung nicht relevant ist. Die Netznutzungsabrechnung erfolgt auf Basis des Abrechnungsbrennwertes.</p>		

**Abrechnungsbrennwerte Ausspeisezone „AZ Saalfeld“**

Bei Entnahmestellen mit registrierender Leistungsmessung erfolgt die Abrechnung der Netznutzung zum monatlichen Abrechnungsbrennwert. Für Entnahmestellen, die nach Standardlastprofilen beliefert werden, wird ein mengengewogener Durchschnitt aus den monatlichen Abrechnungsbrennwerten des Abrechnungszeitraums gebildet; das DVGW-Arbeitsblatt G 685 „Gasabrechnung“ sowie die Beiblätter zur G 685 finden entsprechende Anwendung.

<b>Monat</b>	<b>Gasnetz Saalfeld/Unterwellenborn</b>	<b>Gasnetz Unterwellenborn Gewerbegebiet Maxhütte Süd</b>
03/2024	11,514 kWh/m <sup>3</sup>	11,498 kWh/m <sup>3</sup>
02/2024	11,544 kWh/m <sup>3</sup>	11,526 kWh/m <sup>3</sup>
01/2024	11,523 kWh/m <sup>3</sup>	11,512 kWh/m <sup>3</sup>
12/2023	11,530 kWh/m <sup>3</sup>	11,518 kWh/m <sup>3</sup>
11/2023	11,564 kWh/m <sup>3</sup>	11,522 kWh/m <sup>3</sup>
10/2023	11,602 kWh/m <sup>3</sup>	11,524 kWh/m <sup>3</sup>
09/2023	11,613 kWh/m <sup>3</sup>	11,556 kWh/m <sup>3</sup>
08/2023	11,570 kWh/m <sup>3</sup>	11,518 kWh/m <sup>3</sup>
07/2023	11,580 kWh/m <sup>3</sup>	11,560 kWh/m <sup>3</sup>
06/2023	11,627 kWh/m <sup>3</sup>	11,557 kWh/m <sup>3</sup>
05/2023	11,575 kWh/m <sup>3</sup>	11,608 kWh/m <sup>3</sup>
04/2023	11,559 kWh/m <sup>3</sup>	11,573 kWh/m <sup>3</sup>
03/2023	11,496 kWh/m <sup>3</sup>	11,492 kWh/m <sup>3</sup>
02/2023	11,569 kWh/m <sup>3</sup>	11,570 kWh/m <sup>3</sup>
01/2023	11,530 kWh/m <sup>3</sup>	11,509 kWh/m <sup>3</sup>

<b>Monat</b>	<b>Gasnetz Saalfeld/Unterwellenborn</b>	<b>Gasnetz Unterwellenborn Gewerbegebiet Maxhütte Süd</b>
12/2022	11,516 kWh/m <sup>3</sup>	11,513 kWh/m <sup>3</sup>
11/2022	11,370 kWh/m <sup>3</sup>	11,489 kWh/m <sup>3</sup>
10/2022	11,477 kWh/m <sup>3</sup>	11,497 kWh/m <sup>3</sup>
09/2022	11,612 kWh/m <sup>3</sup>	11,607 kWh/m <sup>3</sup>
08/2022	11,616 kWh/m <sup>3</sup>	11,613 kWh/m <sup>3</sup>
07/2022	11,567 kWh/m <sup>3</sup>	11,565 kWh/m <sup>3</sup>
06/2022	11,579 kWh/m <sup>3</sup>	11,571 kWh/m <sup>3</sup>
05/2022	11,600 kWh/m <sup>3</sup>	11,299 kWh/m <sup>3</sup>
04/2022	11,580 kWh/m <sup>3</sup>	11,435 kWh/m <sup>3</sup>
03/2022	11,423 kWh/m <sup>3</sup>	11,321 kWh/m <sup>3</sup>
02/2022	11,450 kWh/m <sup>3</sup>	11,425 kWh/m <sup>3</sup>
01/2022	11,491 kWh/m <sup>3</sup>	11,477 kWh/m <sup>3</sup>
12/2021	11,251 kWh/m <sup>3</sup>	11,252 kWh/m <sup>3</sup>
11/2021	11,303 kWh/m <sup>3</sup>	11,350 kWh/m <sup>3</sup>
10/2021	11,348 kWh/m <sup>3</sup>	11,284 kWh/m <sup>3</sup>
09/2021	11,203 kWh/m <sup>3</sup>	11,205 kWh/m <sup>3</sup>
08/2021	11,224 kWh/m <sup>3</sup>	11,222 kWh/m <sup>3</sup>
07/2021	11,233 kWh/m <sup>3</sup>	11,234 kWh/m <sup>3</sup>
06/2021	11,246 kWh/m <sup>3</sup>	11,248 kWh/m <sup>3</sup>
05/2021	11,244 kWh/m <sup>3</sup>	11,242 kWh/m <sup>3</sup>
04/2021	11,288 kWh/m <sup>3</sup>	11,292 kWh/m <sup>3</sup>
03/2021	11,232 kWh/m <sup>3</sup>	11,231 kWh/m <sup>3</sup>
02/2021	11,229 kWh/m <sup>3</sup>	11,228 kWh/m <sup>3</sup>
01/2021	11,249 kWh/m <sup>3</sup>	11,234 kWh/m <sup>3</sup>
12/2020	11,241 kWh/m <sup>3</sup>	11,236 kWh/m <sup>3</sup>
11/2020	11,243 kWh/m <sup>3</sup>	11,246 kWh/m <sup>3</sup>
10/2020	11,273 kWh/m <sup>3</sup>	11,287 kWh/m <sup>3</sup>
09/2020	11,321 kWh/m <sup>3</sup>	11,323 kWh/m <sup>3</sup>
08/2020	11,314 kWh/m <sup>3</sup>	11,301 kWh/m <sup>3</sup>
07/2020	11,288 kWh/m <sup>3</sup>	11,304 kWh/m <sup>3</sup>
06/2020	11,302 kWh/m <sup>3</sup>	11,279 kWh/m <sup>3</sup>
05/2020	11,242 kWh/m <sup>3</sup>	11,237 kWh/m <sup>3</sup>
04/2020	11,229 kWh/m <sup>3</sup>	11,226 kWh/m <sup>3</sup>
03/2020	11,207 kWh/m <sup>3</sup>	11,206 kWh/m <sup>3</sup>
02/2020	11,215 kWh/m <sup>3</sup>	11,214 kWh/m <sup>3</sup>
01/2020	11,220 kWh/m <sup>3</sup>	11,212 kWh/m <sup>3</sup>
12/2019	11,233 kWh/m <sup>3</sup>	11,228 kWh/m <sup>3</sup>
11/2019	11,200 kWh/m <sup>3</sup>	11,199 kWh/m <sup>3</sup>
10/2019	11,198 kWh/m <sup>3</sup>	11,197 kWh/m <sup>3</sup>
09/2019	11,226 kWh/m <sup>3</sup>	11,225 kWh/m <sup>3</sup>
08/2019	11,194 kWh/m <sup>3</sup>	11,233 kWh/m <sup>3</sup>

<b>Monat</b>	<b>Gasnetz Saalfeld/Unterwellenborn</b>	<b>Gasnetz Unterwellenborn Gewerbegebiet Maxhütte Süd</b>
07/2019	11,234 kWh/m <sup>3</sup>	11,242 kWh/m <sup>3</sup>
06/2019	11,207 kWh/m <sup>3</sup>	11,226 kWh/m <sup>3</sup>
05/2019	11,194 kWh/m <sup>3</sup>	11,226 kWh/m <sup>3</sup>
04/2019	11,221 kWh/m <sup>3</sup>	11,256 kWh/m <sup>3</sup>
03/2019	11,209 kWh/m <sup>3</sup>	11,209 kWh/m <sup>3</sup>
02/2019	11,212 kWh/m <sup>3</sup>	11,212 kWh/m <sup>3</sup>
01/2019	11,219 kWh/m <sup>3</sup>	11,219 kWh/m <sup>3</sup>
12/2018	11,227 kWh/m <sup>3</sup>	11,229 kWh/m <sup>3</sup>
11/2018	11,233 kWh/m <sup>3</sup>	11,233 kWh/m <sup>3</sup>
10/2018	11,242 kWh/m <sup>3</sup>	11,243 kWh/m <sup>3</sup>
09/2018	11,261 kWh/m <sup>3</sup>	11,259 kWh/m <sup>3</sup>
08/2018	11,241 kWh/m <sup>3</sup>	11,242 kWh/m <sup>3</sup>
07/2018	11,240 kWh/m <sup>3</sup>	11,242 kWh/m <sup>3</sup>
06/2018	11,247 kWh/m <sup>3</sup>	11,247 kWh/m <sup>3</sup>
05/2018	11,227 kWh/m <sup>3</sup>	11,226 kWh/m <sup>3</sup>
04/2018	11,205 kWh/m <sup>3</sup>	11,208 kWh/m <sup>3</sup>
03/2018	11,209 kWh/m <sup>3</sup>	11,208 kWh/m <sup>3</sup>
02/2018	11,214 kWh/m <sup>3</sup>	11,216 kWh/m <sup>3</sup>
01/2018	11,219 kWh/m <sup>3</sup>	11,221 kWh/m <sup>3</sup>
12/2017	11,291 kWh/m <sup>3</sup>	11,233 kWh/m <sup>3</sup>
11/2017	11,316 kWh/m <sup>3</sup>	11,218 kWh/m <sup>3</sup>
10/2017	11,276 kWh/m <sup>3</sup>	11,230 kWh/m <sup>3</sup>
09/2017	11,263 kWh/m <sup>3</sup>	11,273 kWh/m <sup>3</sup>
08/2017	11,228 kWh/m <sup>3</sup>	11,227 kWh/m <sup>3</sup>
07/2017	11,241 kWh/m <sup>3</sup>	11,239 kWh/m <sup>3</sup>
06/2017	11,269 kWh/m <sup>3</sup>	11,268 kWh/m <sup>3</sup>
05/2017	11,321 kWh/m <sup>3</sup>	11,277 kWh/m <sup>3</sup>
04/2017	11,328 kWh/m <sup>3</sup>	11,260 kWh/m <sup>3</sup>
03/2017	11,250 kWh/m <sup>3</sup>	11,244 kWh/m <sup>3</sup>
02/2017	11,230 kWh/m <sup>3</sup>	11,228 kWh/m <sup>3</sup>
01/2017	11,221 kWh/m <sup>3</sup>	11,221 kWh/m <sup>3</sup>
12/2016	11,210 kWh/m <sup>3</sup>	11,209 kWh/m <sup>3</sup>
11/2016	11,217 kWh/m <sup>3</sup>	11,216 kWh/m <sup>3</sup>
10/2016	11,240 kWh/m <sup>3</sup>	11,238 kWh/m <sup>3</sup>
09/2016	11,298 kWh/m <sup>3</sup>	11,280 kWh/m <sup>3</sup>
08/2016	11,266 kWh/m <sup>3</sup>	11,290 kWh/m <sup>3</sup>
07/2016	11,303 kWh/m <sup>3</sup>	11,317 kWh/m <sup>3</sup>
06/2016	11,299 kWh/m <sup>3</sup>	11,270 kWh/m <sup>3</sup>
05/2016	11,302 kWh/m <sup>3</sup>	11,302 kWh/m <sup>3</sup>
04/2016	11,288 kWh/m <sup>3</sup>	11,287 kWh/m <sup>3</sup>
03/2016	11,259 kWh/m <sup>3</sup>	11,256 kWh/m <sup>3</sup>

<b>Monat</b>	<b>Gasnetz Saalfeld/Unterwellenborn</b>	<b>Gasnetz Unterwellenborn Gewerbegebiet Maxhütte Süd</b>
02/2016	11,232 kWh/m <sup>3</sup>	11,231 kWh/m <sup>3</sup>
01/2016	11,210 kWh/m <sup>3</sup>	11,211 kWh/m <sup>3</sup>
12/2015	11,199 kWh/m <sup>3</sup>	11,200 kWh/m <sup>3</sup>
11/2015	11,203 kWh/m <sup>3</sup>	11,272 kWh/m <sup>3</sup>
10/2015	11,250 kWh/m <sup>3</sup>	11,283 kWh/m <sup>3</sup>
09/2015	11,268 kWh/m <sup>3</sup>	11,268 kWh/m <sup>3</sup>
08/2015	11,293 kWh/m <sup>3</sup>	11,287 kWh/m <sup>3</sup>
07/2015	11,284 kWh/m <sup>3</sup>	11,282 kWh/m <sup>3</sup>
06/2015	11,286 kWh/m <sup>3</sup>	11,287 kWh/m <sup>3</sup>
05/2015	11,270 kWh/m <sup>3</sup>	11,266 kWh/m <sup>3</sup>
04/2015	11,204 kWh/m <sup>3</sup>	11,206 kWh/m <sup>3</sup>
03/2015	11,187 kWh/m <sup>3</sup>	11,187 kWh/m <sup>3</sup>
02/2015	11,178 kWh/m <sup>3</sup>	11,178 kWh/m <sup>3</sup>
01/2015	11,177 kWh/m <sup>3</sup>	11,176 kWh/m <sup>3</sup>
12/2014	11,153 kWh/m <sup>3</sup>	11,153 kWh/m <sup>3</sup>
11/2014	11,180 kWh/m <sup>3</sup>	11,181 kWh/m <sup>3</sup>
10/2014	11,200 kWh/m <sup>3</sup>	11,197 kWh/m <sup>3</sup>
09/2014	11,230 kWh/m <sup>3</sup>	11,229 kWh/m <sup>3</sup>
08/2014	11,238 kWh/m <sup>3</sup>	11,241 kWh/m <sup>3</sup>
07/2014	11,159 kWh/m <sup>3</sup>	11,160 kWh/m <sup>3</sup>
06/2014	11,203 kWh/m <sup>3</sup>	11,204 kWh/m <sup>3</sup>
05/2014	11,210 kWh/m <sup>3</sup>	11,210 kWh/m <sup>3</sup>
04/2014	11,203 kWh/m <sup>3</sup>	11,204 kWh/m <sup>3</sup>
03/2014	11,176 kWh/m <sup>3</sup>	11,178 kWh/m <sup>3</sup>
02/2014	11,162 kWh/m <sup>3</sup>	11,162 kWh/m <sup>3</sup>
01/2014	11,145 kWh/m <sup>3</sup>	11,145 kWh/m <sup>3</sup>
12/2013	11,137 kWh/m <sup>3</sup>	11,137 kWh/m <sup>3</sup>
11/2013	11,163 kWh/m <sup>3</sup>	11,165 kWh/m <sup>3</sup>
10/2013	11,147 kWh/m <sup>3</sup>	11,163 kWh/m <sup>3</sup>
09/2013	11,173 kWh/m <sup>3</sup>	11,176 kWh/m <sup>3</sup>
08/2013	11,177 kWh/m <sup>3</sup>	11,183 kWh/m <sup>3</sup>
07/2013	11,174 kWh/m <sup>3</sup>	11,182 kWh/m <sup>3</sup>
06/2013	11,185 kWh/m <sup>3</sup>	11,188 kWh/m <sup>3</sup>
05/2013	11,173 kWh/m <sup>3</sup>	11,174 kWh/m <sup>3</sup>
04/2013	11,134 kWh/m <sup>3</sup>	11,132 kWh/m <sup>3</sup>
03/2013	11,121 kWh/m <sup>3</sup>	11,121 kWh/m <sup>3</sup>
02/2013	11,163 kWh/m <sup>3</sup>	11,163 kWh/m <sup>3</sup>
01/2013	11,156 kWh/m <sup>3</sup>	11,157 kWh/m <sup>3</sup>
12/2012	11,150 kWh/m <sup>3</sup>	11,149 kWh/m <sup>3</sup>
11/2012	11,136 kWh/m <sup>3</sup>	11,137 kWh/m <sup>3</sup>
10/2012	11,145 kWh/m <sup>3</sup>	11,144 kWh/m <sup>3</sup>

<b>Monat</b>	<b>Gasnetz Saalfeld/Unterwellenborn</b>	<b>Gasnetz Unterwellenborn Gewerbegebiet Maxhütte Süd</b>
09/2012	11,133 kWh/m <sup>3</sup>	11,128 kWh/m <sup>3</sup>
08/2012	11,135 kWh/m <sup>3</sup>	11,147 kWh/m <sup>3</sup>
07/2012	11,112 kWh/m <sup>3</sup>	11,111 kWh/m <sup>3</sup>
06/2012	11,113 kWh/m <sup>3</sup>	11,119 kWh/m <sup>3</sup>
05/2012	11,115 kWh/m <sup>3</sup>	11,139 kWh/m <sup>3</sup>
04/2012	11,098 kWh/m <sup>3</sup>	11,101 kWh/m <sup>3</sup>
03/2012	11,097 kWh/m <sup>3</sup>	11,095 kWh/m <sup>3</sup>
02/2012	11,103 kWh/m <sup>3</sup>	11,102 kWh/m <sup>3</sup>
01/2012	11,105 kWh/m <sup>3</sup>	11,105 kWh/m <sup>3</sup>
12/2011	11,092 kWh/m <sup>3</sup>	–
11/2011	11,097 kWh/m <sup>3</sup>	–
10/2011	11,105 kWh/m <sup>3</sup>	–
09/2011	11,123 kWh/m <sup>3</sup>	–